

平成 23 年 3 月 14 日

大和ハウス工業株式会社

「YKKAP株式会社、新日軽株式会社及び不二サッシ株式会社製の防火設備」に関する国土交通省の公表について

この度、国土交通省より「YKKAP株式会社、新日軽株式会社及び不二サッシ株式会社が販売した防火設備（アルミ樹脂複合窓）について、実施した性能確認試験に不合格となり、建築基準法に基づく防火設備の大臣認定仕様とは異なる仕様の製品が販売されていたことが判明した」との公表がありました。

上記の内、YKKAP株式会社、新日軽株式会社の防火設備は、弊社の一部の木造戸建住宅等に採用しておりましたので、該当するお客様にはあらためて弊社から個別に連絡の上、責任をもって必要な対応を行ってまいります。

ご心配ならびにご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

**【本件に関するお問合せ先】**

ダイワハウスお客様センター

フリーダイヤル : 0120-810-641

受付時間 : 午前9時～午後6時（土曜・日曜・祝日を除く）

以 上